

## דו"ח תקלה בקו סניקה

אל: משרד להגנת הסביבה

בתאריך: 22.7.20 שעת גלוי הדליפה: 17:00

תאור מיקום הדליפה: שדות חקלאיים גבעת ברנר.

נ.צ: 180392.35 , 640927.71

היקף משוער של הדליפה: כ 24 שעות סדק בקו 4", גלישה לא רציפה, לחץ נמוך.

פרטים: בשעה המתוארת התקבלה הודעה מעובדי המט"ש על זרימת ביוב בנקודת החיבור עם קו גבעת ברנר.

סיבת הדליפה: סדק בצינור ניקוז 4"

הפעולות שבוצעו: נותק והוחלף קטע הצינור הפגום. לטובת העבודה במכון השאיבה הופסקה ההזרמה אל קו הסניקה למשך כ 4 שעות. עקב כך ארעה גלישה של כשעתיים. בוצעה קודם לכן חסימה בוואדי, באותו היום בוצעה שאיבה של כל הביוב. בתאריך 27.7.20 בוצע ריסוס במקום הגלישה.

התקלה תוקנה בתאריך: 23.7.20 ע"י הקבלן: ליקבורניק בע"מ

התקלה דווחה טלפונית בשעה: 17:00 ביום 22.7.20 מקבל ההודעה: שי לרר

מהנדס התאגיד: \_\_\_\_\_ ניר שרעבי  
חתימה: \_\_\_\_\_

טופס מס' 215B-02