

02 יוני 2020
י' סיון תש"ף
סימוכין: 2020079

לכבוד

משתתפי המכרז

א.ג. נ.,

הנדון: **הודעה מס' 1 - מכרז פומבי מס' 02/2020**
אספקה, התקנה והרצה של מערכות UV במתקני מים שבאחריות מי ציונה בע"מ

1. מצ"ב להודעה זו **כנספח א'** פרוטוקול מפגש מציעים אשר התקיים במשרדי החברה ב – 01.06.2020.
2. הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.
3. אין באמור בפרוטוקול המצ"ב, כדי לגרוע מהאמור בהוראות מסמכי המכרז.
3. המועד האחרון להגשת הצעות הינו **מיום 07.07.2020 בשעה 12:00**.

בכבוד רב,

אוסנת ולדר, מנהלת מח' איכות מים וביוב

מי ציונה בע"מ

נספח א' להודעה מס' 1**פרוטוקול מפגש מציעים מיום 01.06.2020****אספקה, התקנה והרצה של מערכות UV במתקני מים שבאחריות מי ציונה בע"מ****מכרז פומבי מס' 03/2019**השתתפו:נציגי התאגיד:

אוסנת ולדר, אחראית איכות מים וביוב

ד"ר אריה אביר, יועץ למכרז

עו"ד אודליה פורר-ויצמן, יועמ"ש

נציגי הספקים:

אודיס, אור ביבי

חפר, דוד שעשוע

שחמ מקורות ביצוע בע"מ, דקלה גוב ארי

שכון בינוי סביבה, אייל אורלי

להלן עיקרי הנקודות שצוינו במפגש:

1. תשומת לב המציעים לתנאי הסף שנקבעו במכרז.
2. את חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד באתר החברה בכתובת:
<http://www.mei-ziona.co.il/>
תחת כותרת מכרזים < מידע ליזמים ומכרזים < מכרזים
על המציע להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף A4 רגיל ולמלא את הצעתו בכתב יד קריא וברור או בהדפסה.
לצורך קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר ומספר פקסימיליה) לכתובת דוא"ל osnat@mei-ziona.co.il.
כמו כן יש לעקוב אחר פרסום ההודעות באתר.

3. **לוח הזמנים לביצוע אספקה, התקנה והרצה של מערכת UV לספיקה של 130 מק"ש (בהתאם למפרט הטכני פרק 4.3 ופרק 4.4) הינו 3 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודות למתקן ספציפי וכולל קבלת אישור משרד הבריאות להתקנת מערכת ה-UV והפעלתה.**

תקופת ההתקשרות לשירותי תחזוקה למתקן ספציפי הינה ל-24 חודשים ממועד האספקה וההתקנה ולאחר התחלת אספקת המים לרשת דרך המערכת. לחברה נתונה האופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות לשירותי תחזוקה למתקן ספציפי בשמונה שנים נוספות (סה"כ 10 שנים), בכל פעם בשנה נוספת או בחלק ממנה.

4. על הערבות הבנקאית להיות מוגשת בנוסח שמצורף למסמכי המכרז כטופס 2, ותוקפה עד למועד הנקוב במכרז, אחרת ההצעה עלולה להיפסל. (סכום ערבות ההצעה הינו 20,000 ₪, ותוקפה- 07.11.2020).
5. תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז. על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. יובהר כי ככל שיערכו שינויים ו/או הסתייגויות כלשהם החברה תתעלם מהם והנוסח אשר יחייב הוא הנוסח אשר צורף על ידי החברה למסמכי המכרז.
6. משתתפי המכרז רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, עד לא יאחר מיום 11/06/2020, וזאת באמצעות דוא"ל: osnat@mei-ziona.co.il
7. תשומת לב המציעים לתנאי התשלום הנקובים בסעיף 10 לחוזה ההתקשרות.
8. תשומת לב המציעים להוראות פרק יא לחוזה ההתקשרות הקובעו כדלקמן:

"הספק מתחייב לספק לחברה במהלך 10 שנים ממועד קבלת המערכת, חלפים הדרושים לחברה להפעלה שוטפת של המערכת, וזאת אף במקרה שתקופת ההתקשרות לשירותי תחזוקה הסתיימה.

הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

הפרה סעיף זה תזכה את החברה בפיצוי מוסכם של 15,000 ש"ח לכל שנה מתוך תקופת של 10 שנים מיתרת השנים שייותרו."

9. האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז מוטלת על הקבלן הזוכה ועל חשבונו, לרבות בכל הקשור להעמדת בטוחות, נקיטת אמצעי בטיחות וביצוע כל פעולה נדרשת אחרת, בהתאם להוראות שיינתנו על ידי כל גוף ו/או רשות רלבנטיים.
10. יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות וכן להקפיד לצרף את המסמכים הנדרשים. מובהר, כי בשל מורכבות המכרז וריבוי הנתונים הטכניים הדרושים, לוועדת המכרזים של החברה יהיה שיקול דעת רחב באשר להשלמת/תיקון המסמכים, וזאת כל עוד לא יחול שינוי כלשהו בהצעת המחיר. לצד זאת, ככל שבהגשת המסמכים יהיה פגם מהותי, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט של החברה וכמוגדר במפרט הטכני, תהיה רשאית וועדת המכרזים לפסול את ההצעה. כמו כן מובהר, כי במקרה שיתברר, כי מציע אינו עומד באיזה מתנאי הסף ו/או יש בהצעתו פגם מהותי, וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את הצעתו ללא בדיקת הנתונים הטכניים אשר צירף.
11. המציע ימלא הצעתו על גבי כתב הכמויות, נספח א' בהתאם להוראות מסמכי המכרז. על המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו לציוד ולעבודות הכלולים המכרז, וזאת עבור כל פריט ו/או סעיף ו/או עבודה הכלולים בכתב הכמויות (למעט במקום שצוין מפורשות אחרת). על המציע לציין את הצעתו ביחס לכל פריט ו/או עבודה תעריף בש"ח ללא מע"מ ליחידה אחת (מערכת או חודש עבודה) על דף הריכוז, שבסוף כתב הכמויות, על המציע לסכם את הסכום הכולל של הצעתו, ביחס לסך כל העבודות והפריטים הכלולים בכתב הכמויות, בהתאם לכמויות שצוינו.

הובהר כי יש לציין את שם הדגם רק בסעיף 1 לכתב הכמויות.

12. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 07.07.2020 שעה 12:00.

13. ככלל, הדרישות המחייבות הן אלה הרשומות במסמכי המכרז וההבהרות במפגש המציעים באות אך ורק להוסיף עליהן.

ד"ר אריה אביר:

14. תשומת ליבכם שהתקנת הצנרת מתבצעת על ידי התאגיד, התכנון של הצנרת יתבצע על ידי הקבלן הזוכה. תשומת ליבם של המציעים כי גם אם יהיו שינויים/ יתבקשו שינויים בתכנון לספק לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות, בקשר לכך. הכל כלול במחיר ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין זאת.

15. מובהר בזאת כי על הקבלן הזוכה לקבל את כל האישורים הנדרשים ממושרד הבריאות כולל הגשת הפרשה הטכנית, להתקין את מערכת ה UV בעצמו ולהריצה בהתאם למפרט הטכני.

16. מכשיר ה uvf הינו מכשיר חיצוני, הלוגיקה היא ש התאגיד רוצה שיהיה בידיו כלי שימדוד את רמת ה uvf במים בעצמו.

17. מערכת איסוף הנתונים של מערכת ה UV – הבקר יהיה בעל יכולת לצבירת נתונים רציפים של מערכת ה UV בהתאם למפורט במפרט הטכני וכן יתאפשר למי ציונה לקבל אותם למערכת הסקאדה של מי ציונה או בשליפה עצמאית..

18. הבקר של מערכת ה UV ישדר ישירות לספק המתחזק, האחראיות של מתחזק המערכת שהמערכת תשדר ישירות לספק ללא תלות במערכת הסקאדה של מי ציונה כחלק מתנאי השרות .

הערות:

- אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
- יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום ביחד עם כל מסמכי המכרז.

בכבוד רב,

רינה קטיף
מנכ"ל מי- ציונה בע"מ

העתקים:
חברי וועדת מכרזים