

26 מרץ 2020

א' ניסן תש"ף

לכבוד:
משתתפי המכרז

הנדון: הודעה מספר 2- תשובות לשאלות למכרז פומבי מס' 03/2020
מכרז גנרטורים ניידים לבאר ה' ולמתקן טיוב מים

פרק א' - כללי

1. הודעה זו מכילה שינויים והבהרות למסמכי המכרז שבנדון (לרבות שינויים בתנאי הסף) וכן תשובות לשאלות שהתקבלו. יובהר כי אין שינוי במסמכי המכרז **למעט המופיע בהודעה זו ובנספח א'.**
2. מצ"ב להודעה זו **כנספח א' שאלות ותשובות.**
3. מודגש כי הודעה זו כוללת **תיקון לתנאי סף 2 א' למסמך א' (תנאי המכרז והוראות למשתתפים) וכן ביטול תנאי הסף הנקוב בסעיף 2 ד' למסמך א' (תנאי המכרז והוראות למשתתפים), הודעה על כך תפורסם במקביל בעיתונות.**
4. בנוסף החברה מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, **וזאת עד ליום 19.04.2020 בשעה 12:00.** מובהר כי אין כל שינוי במועד תוקף הערבות.
5. הודעה זו והנספחים לה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו והנספחים לה להצעתם, כאשר הם חתומים ומלאים כנדרש.
6. הודעה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה ותשלח למשתתפים שמסרו את פרטיהם.

בכבוד רב,

ניר שרעבי, מהנדס
מי-ציונה בע"מ

נספח א' להודעה מס' 2

תשובות לשאלות

מכרז גנרטורים ניידים לבאר ה' ולמתקן טיוב מים
שאלה 1:

פירוט השאלה	סעיף מס'	עמוד מס'	מסמך	מס"ד
אבקש להוסיף לתנאי הסף: משרדי ביטחון מפעלים בטחוניים ומוסדות ממשלתיים	2.א	15	טופס 5	1

תשובה 1:

תנאי הסף הנקוב בסעיף 2 א' למסמך א' יוחלף בתנאי הסף שלהלן:

" המציע סיפק לרשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או מוסדות/משרדים ממשלתיים ו/או גופים ציבוריים ו/או מפעלים ביטחוניים לפחות 2 מערכות גנרטורים כולל מערכת סולר בכל אחת מהשנים 2016,2017,2018,2019."

כמו כן החברה מודיעה על ביטול תנאי סף הנקוב בסעיף 2 ד למסמך א' – דהיינו ההשתתפות במפגש מציעים אינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלה 2:

בעניין תנאי סף וכפי שדובר בסיום הקבלנים .

סעיף 2 א בדרישות תנאי סף דורש שהמציע סיפק לרשויות ותאגידי מים לפחות 2 מערכות גנרטורים בכל שנה משנת 2015 עד 2019 .

זה תנאי סף שעומד בו רק מציע אחד ,

פרוש הדבר שלא היה תחרות למכרז ורק מציע אחד יכול להגיש ,

אנו מבקשים להוריד תנאי זה , ולחלופה אפשר לבקש 5 לקוחות מוסדים שהיו ממליצים , נא תשובתכם בהקדם כך שנוכל לטפל בהגשת המכרז .

תשובה 2:

ראו תשובה 1.

שאלה 3:

מס"ד	מסמך	עמוד מספר	מספר סעיף	פירוט השאלה	הערה
3.1	טופס 5	15	1	האם אפשר להגיש חשבונית על שם הלקוח עבור פרויקט דומה שבוצע מאחת מהשנים המבוקשות במקום חשבון סופי חתום ע"י הלקוח?	מאחר ובעבודות של רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב לא תמיד יש חשבונות עם כתבי כמויות שצריכים להיחתם בסוף כל פרויקט ע"י הלקוח.
3.2	מפרט טכני	62	00.18 ב'	האם נדרש להעסיק מודד כמפורט?	

מס"ד	מסמך	עמוד מספר	מספר סעיף	פירוט השאלה	הערה
3.3	מפרט טכני	69	08.3.2	דגם המחולל מסוג LEROY SOMER שאופיין במפרט הינו דגם ישן ולא מיוצר יותר. האם אפשר לספק מחולל מדגם מקביל / Isa44.3112 / tal-044-j ?	
3.4	מפרט טכני	69	08.3.2	האם ניתן להציע דיזל גנרטור עם מנוע DOSSAN מדגם DP086TA עם מחולל MECCALTE מדגם ecp-34-2I ?	
3.5	מפרט טכני	73	08.3.22	במפרט נדרשת עגלה נגררת עם כושר נסיעה של עד 3,000 ק"ג, משקל גנרטור + חופה + 340 ליטר סולר = 2,715 ק"ג נטו. האם ניתן להציע נגרר עד 3,500 ק"ג ברוטו?	

תשובה 3:

3.1 ניתן להגיש חשבונית על שם הלקוח עבור הוכחת הנדרש בתנאי סף 2 א'. יש לוודא שבחשבונית מופיעה תכולת העבודה הנדרשת בתנאי הסף.

3.2 כן. בסעיף 00.18 ב' כתוב " במשך כל תקופת הבצוע יספק הקבלן שירותי מדידה של מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא, כולל דיסטומט, לצורך עבודותיו, ובכל עת שיידרש על ידי המפקח. המודדים יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שתידרש לצורך בצוע העבודה, וזאת ללא כל תשלום נוסף." לפיכך, תידרש העסקת מודד או לצורך עבודות הקבלן או על פי דרישת המפקח."

3.3 במפרט הטכני בסעיף 08.3.2 כתוב " או ש"ע מאושר". המציע שיזכה יגיש לאישור המתכנן הציוד שירצה לספק. הציוד יאושר ע"י המתכנן במידה ויתאים להגדרות המופיעות במכרז.

3.4 במפרט הטכני בסעיף 08.3.6 כתוב "או ש"ע מאושרים על ידי המהנדס". המציע שיזכה יגיש לאישור המתכנן הציוד שירצה לספק. הציוד יאושר ע"י המתכנן במידה ויתאים להגדרות המופיעות במכרז.

3.5 המציע שיזכה יוכל להציע עגלה נגררת עם כושר נשיאה עד 3,500 ק"ג ברוטו. הנ"ל ייבדק ע"י המתכנן ובמידה והעגלה שהוגשה תאושר היא תסופק אך ללא תוספת מחיר ממחירי המכרז.

להלן טופס 5 מעודכן בהתאם לשינויים בתנאי הסף:

טופס 5**הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות (מכרז 03/2020)**

לכבוד
מי-ציונה בע"מ

הריני להצהיר, בשם המציע _____ (להלן: "המציע"), כדלקמן:

1. המציע סיפק לרשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או מוסדות/משרדים ממשלתיים ו/או גופים ציבוריים ו/או מפעלים ביטחוניים לפחות 2 מערכות גנראטורים כולל מערכת סולר **בכל אחת** מהשנים 2016, 2017, 2018, 2019. וזאת כמפורט להלן:

תיאור העבודה	מועדי ביצועה	היקף כספי	עבור מי בוצעה
	/2016		
	/2016		
	/2017		
	/2017		
	/2018		
	/2018		
	/2019		
	/2019		

מצ"ב העתק מחשבונות סופיים מאושרים של הפרויקטים הנ"ל עם חתימה של הרשות המקומית/תאגיד מים וביוב ותאריך או העתק חשבוניות של הפרויקטים הנ"ל עם פירוט תכולת העבודות.

2. המציע בעל מחזור כספי בהיקף של לפחות 500 אלף ש"ח בשנה לפני מע"מ בכל אחת מהשנים 2017-2019.

חתימת המשתתף _____

תאריך: _____

אישור רואה חשבון

לבקשת _____ (להלן: "המשתתף") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר ההכנסות מביצוע עבודות כמדווח לעיל וכן בדבר מחזור כספי של המשתתף כמפורט לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות המשתתף ואת המחזור הכספי של המשתתף כמדווח לעיל.

תאריך: _____
בכבוד רב,
רואי חשבון