

31 מאי 2020  
ח' סיון תש"פ

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 6.2019

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
COD	640	800	30/06/2019	19066665	דלק מזכרת בתיה
שמן מינרלי	< 10.000	20	30/06/2019	19066665	דלק מזכרת בתיה
pH	6.9	6-10	30/06/2019	19066665	דלק מזכרת בתיה
כלורידים	105	430	24/06/2019	19064507	רגעים
COD	1095	800	24/06/2019	19064507	רגעים
TSS	226	400	24/06/2019	19064507	רגעים
pH	6.7	6-10	24/06/2019	19064507	רגעים
שמנים ושומנים	121	250	24/06/2019	19064507	רגעים
נתרן	98.1	320	24/06/2019	19064507	רגעים
כלורידים	712	430	24/06/2019	19064506	יוחננוף
COD	2085	800	24/06/2019	19064506	יוחננוף
TSS	281	400	24/06/2019	19064506	יוחננוף
pH	5.82	6-10	24/06/2019	19064506	יוחננוף
שמנים ושומנים	143	250	24/06/2019	19064506	יוחננוף
נתרן	456	320	24/06/2019	19064506	יוחננוף
כלורידים	470	430	24/06/2019	19064510	שופרסל עקרון
COD	1590	800	24/06/2019	19064510	שופרסל עקרון
TSS	608	400	24/06/2019	19064510	שופרסל עקרון
pH	7.96	6-10	24/06/2019	19064510	שופרסל עקרון
שמנים ושומנים	96	250	24/06/2019	19064510	שופרסל עקרון
נתרן	192	320	24/06/2019	19064510	שופרסל עקרון
כלורידים	331	430	24/06/2019	19064514	ברקת
COD	1700	800	24/06/2019	19064514	ברקת
TSS	586	400	24/06/2019	19064514	ברקת
pH	6.1	6-10	24/06/2019	19064514	ברקת
שמנים ושומנים	114	250	24/06/2019	19064514	ברקת
נתרן	85.2	320	24/06/2019	19064514	ברקת
כלורידים	358	430	24/06/2019	19064503	נויה
COD	1930	800	24/06/2019	19064503	נויה
TSS	280	400	24/06/2019	19064503	נויה
pH	5.06	6-10	24/06/2019	19064503	נויה
שמנים ושומנים	187	250	24/06/2019	19064503	נויה
נתרן	246	320	24/06/2019	19064503	נויה
כלורידים	145	430	24/06/2019	19064512	שונס
COD	1695	800	24/06/2019	19064512	שונס
TSS	208	400	24/06/2019	19064512	שונס
pH	5.6	6-10	24/06/2019	19064512	שונס

www.mei-ziona.co.il  
כל השירותים בשיחת חינם  
1-800-800-987

קריית עקרון  
הרצל 44, קריית עקרון  
פקס: 08-6436439  
infomk@mei-ziona.co.il

מזכרת בתיה  
שד' מנחם בגין 4, מזכרת בתיה, 7680400  
פקס: 08-6436439  
infomk@mei-ziona.co.il

נס ציונה - סניף ראשי  
רח' האירוסים 53, נס ציונה, 7406602  
פקס: 08-9302828  
info@mei-ziona.co.il

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
שמנים ושומנים	185	250	24/06/2019	19064512	שונס
נתרן	116	320	24/06/2019	19064512	שונס
כלורידים	87	430	30/06/2019	19066667	סברס
COD	3545	800	30/06/2019	19066667	סברס
TSS	424	400	30/06/2019	19066667	סברס
pH	6.7	6-10	30/06/2019	19066667	סברס
שמנים ושומנים	253	250	30/06/2019	19066667	סברס
נתרן	46.9	320	30/06/2019	19066667	סברס
כלורידים	151	430	30/06/2019	19066678	ויטראז
COD	3575	800	30/06/2019	19066678	ויטראז
TSS	594	400	30/06/2019	19066678	ויטראז
pH	4.85	6-10	30/06/2019	19066678	ויטראז
שמנים ושומנים	372	250	30/06/2019	19066678	ויטראז
נתרן	171	320	30/06/2019	19066678	ויטראז
כלורידים	105	430	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
BOD	103		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
COD	309	800	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
TSS	45	400	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
VSS מוצקים נדיפים	41		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
בורון	0.31	3	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
סיליקה	< 2.000		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
pH	5.99	6-10	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
שמנים ושומנים	19	250	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
חמרן	< 1.000		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
ברזל	0.32		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
אנטימון	< 0.025		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
אשלגן	14		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
בריום	< 0.025		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
בריליום	< 0.025	0.5	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
גופרית	15.8		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
טיטניום	< 0.025		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
כסף	< 0.025	1	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
כספית	< 0.025	0.05	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
כרום	< 0.025	1	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
ליתיום	< 0.025	0.3	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
מגנזיום	2.21	0.15	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
מנגן	< 0.025		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
נחושת	0.008		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
ניקל	< 0.025	0.5	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
סטרונציום	0.04		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
סידן	36.9		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
סלניום	< 0.010	0.05	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
קובלט	< 0.025		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
בדיל	< 0.025	2	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
מוליבדן	< 0.005		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
עופרת	< 0.005	0.5	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
קדמיום	< 0.005	0.1	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
נתרן	61.4	320	30/06/2019	19066674	נאות המושבה

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
ארסן	< 0.010	0.1	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
זרחן	4.78	15	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
ונדיום	< 0.025	0.5	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
אבץ	0.11	3	30/06/2019	19066674	נאות המושבה
דטרגנט אניוני (MBAS)	10.7		30/06/2019	19066674	נאות המושבה
כלורידים	355	430	30/06/2019	19066668	שופרסל צפוני נס ציונה
COD	6655	800	30/06/2019	19066668	שופרסל צפוני נס ציונה
TSS	534	400	30/06/2019	19066668	שופרסל צפוני נס ציונה
pH	5.04	6-10	30/06/2019	19066668	שופרסל צפוני נס ציונה
שמנים ושומנים	342	250	30/06/2019	19066668	שופרסל צפוני נס ציונה
נתרן	219	320	30/06/2019	19066668	שופרסל צפוני נס ציונה
כלורידים	147	250	30/06/2019	19066676	נאפיס
COD	2445	800	30/06/2019	19066676	נאפיס
TSS	358	400	30/06/2019	19066676	נאפיס
pH	6.83	6-10	30/06/2019	19066676	נאפיס
	274	250	30/06/2019	19066676	נאפיס
נתרן	283	320	30/06/2019	19066676	נאפיס
כלורידים	121	430	30/06/2019	19066671	שופרסל דרומי נס ציונה
COD	2900	800	30/06/2019	19066671	שופרסל דרומי נס ציונה
TSS	582	400	30/06/2019	19066671	שופרסל דרומי נס ציונה
pH	5.17	6-10	30/06/2019	19066671	שופרסל דרומי נס ציונה
שמנים ושומנים	393	250	30/06/2019	19066671	שופרסל דרומי נס ציונה
נתרן	79.4	320	30/06/2019	19066671	שופרסל דרומי נס ציונה
כלורידים	151	430	30/06/2019	19066678	ויטראז
COD	3575	800	30/06/2019	19066678	ויטראז
TSS	594	400	30/06/2019	19066678	ויטראז
pH	4.85	6-10	30/06/2019	19066678	ויטראז
שמנים ושומנים	372	250	30/06/2019	19066678	ויטראז
נתרן	171	320	30/06/2019	19066678	ויטראז
COD	640	800	30/06/2019	19066665	דלק מזכרת בתיה
שמן מינרלי	< 10.000	20	30/06/2019	19066665	דלק מזכרת בתיה
COD	850	800	25/06/2019	19065114	תדיראן
TSS	288	400	25/06/2019	19065114	תדיראן
VSS מוצקים נדיפים	278		25/06/2019	19065114	תדיראן
סולפייד מומס	1.1		25/06/2019	19065114	תדיראן
בורן	0.23		25/06/2019	19065114	תדיראן
סיליקה	4.43		25/06/2019	19065114	תדיראן
pH	7.07	6-10	25/06/2019	19065114	תדיראן
חמרן	1.34		25/06/2019	19065114	תדיראן
ברזל	2.44		25/06/2019	19065114	תדיראן
אנטימון	< 0.025		25/06/2019	19065114	תדיראן
אשלגן	20.2		25/06/2019	19065114	תדיראן
בריום	0.06		25/06/2019	19065114	תדיראן
בריליום	< 0.025	0.5	25/06/2019	19065114	תדיראן
גופרית	13		25/06/2019	19065114	תדיראן
טיטניום	0.03		25/06/2019	19065114	תדיראן
כסף	< 0.025	1	25/06/2019	19065114	תדיראן
כספית	< 0.025	0.05	25/06/2019	19065114	תדיראן

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כרום	0.03	1	25/06/2019	19065114	תדיראן
ליתיום	0.19	0.3	25/06/2019	19065114	תדיראן
מגנזיום	9.47	0.15	25/06/2019	19065114	תדיראן
מנגן	0.12	1	25/06/2019	19065114	תדיראן
נחושת	0.145		25/06/2019	19065114	תדיראן
ניקל	0.13	0.5	25/06/2019	19065114	תדיראן
סטרונוציום	0.21		25/06/2019	19065114	תדיראן
סידן	48.3		25/06/2019	19065114	תדיראן
סלניום	< 0.010	0.05	25/06/2019	19065114	תדיראן
קובלט	< 0.025		25/06/2019	19065114	תדיראן
בדיל	< 0.025	2	25/06/2019	19065114	תדיראן
מוליבדן	0.006		25/06/2019	19065114	תדיראן
עופרת	0.01	0.5	25/06/2019	19065114	תדיראן
קדמיום	< 0.005	0.1	25/06/2019	19065114	תדיראן
נתרן	46.4	320	25/06/2019	19065114	תדיראן
ארסן	< 0.010		25/06/2019	19065114	תדיראן
זרחן	12	15	25/06/2019	19065114	תדיראן
ונדיום	< 0.025	0.5	25/06/2019	19065114	תדיראן
אבץ	0.69	3	25/06/2019	19065114	תדיראן
כלורידים	76.9	430	25/06/2019	19065114	תדיראן
סולפאטים	16		25/06/2019	19065114	תדיראן
כלורידים	223	430	30/06/2019	19066684	אמינולאב
BOD	215		30/06/2019	19066684	אמינולאב
COD	650	800	30/06/2019	19066684	אמינולאב
TSS	127	400	30/06/2019	19066684	אמינולאב
VSS מוצקים נדיפים	122		30/06/2019	19066684	אמינולאב
שמן מינרלי	< 10.000	20	30/06/2019	19066684	אמינולאב
חנקן קיילדל	52		30/06/2019	19066684	אמינולאב
בורן	< 0.200		30/06/2019	19066684	אמינולאב
סיליקה	8.17		30/06/2019	19066684	אמינולאב
pH	7.03	6-10	30/06/2019	19066684	אמינולאב
חמרן	< 1.000		30/06/2019	19066684	אמינולאב
ברזל	0.93		30/06/2019	19066684	אמינולאב
אנטימון	< 0.025		30/06/2019	19066684	אמינולאב
אשלגן	25.7		30/06/2019	19066684	אמינולאב
בריום	0.07		30/06/2019	19066684	אמינולאב
בריליום	< 0.025	0.5	30/06/2019	19066684	אמינולאב
גופרית	20.5		30/06/2019	19066684	אמינולאב
טיטניום	< 0.025		30/06/2019	19066684	אמינולאב
כסף	< 0.025	1	30/06/2019	19066684	אמינולאב
כספית	< 0.025	0.05	30/06/2019	19066684	אמינולאב
כרום	< 0.025	1	30/06/2019	19066684	אמינולאב
ליתיום	< 0.025	0.3	30/06/2019	19066684	אמינולאב
מגנזיום	11.4	0.15	30/06/2019	19066684	אמינולאב
מנגן	< 0.025	1	30/06/2019	19066684	אמינולאב
נחושת	0.058		30/06/2019	19066684	אמינולאב
ניקל	< 0.025	0.5	30/06/2019	19066684	אמינולאב
סטרונוציום	0.26		30/06/2019	19066684	אמינולאב

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
סידן	71.1		30/06/2019	19066684	אמינולאב
סלניום	< 0.010	0.05	30/06/2019	19066684	אמינולאב
קובלט	< 0.025		30/06/2019	19066684	אמינולאב
בדיל	< 0.025	2	30/06/2019	19066684	אמינולאב
מוליבדן	0.087		30/06/2019	19066684	אמינולאב
עופרת	< 0.005	0.5	30/06/2019	19066684	אמינולאב
קדמיום	< 0.005	0.1	30/06/2019	19066684	אמינולאב
נתרן	53.2	320	30/06/2019	19066684	אמינולאב
ארסן	< 0.010		30/06/2019	19066684	אמינולאב
זרחן	4.88	15	30/06/2019	19066684	אמינולאב
ונדיום	< 0.025	0.5	30/06/2019	19066684	אמינולאב
אבץ	0.17	3	30/06/2019	19066684	אמינולאב

### דוח תוצאות זיגום מי רשת 6.2019

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תאור דוגמאות
כלורידים	55	24/06/2019	19064504	נויה
נתרן	35.2	24/06/2019	19064504	נויה
כלורידים	55	24/06/2019	19064505	יוחננוף
נתרן	34.8	24/06/2019	19064505	יוחננוף
כלורידים	49	24/06/2019	19064508	רגעים
נתרן	30.9	24/06/2019	19064508	רגעים
כלורידים	41	24/06/2019	19064509	שופרסל עקרון
נתרן	28.2	24/06/2019	19064509	שופרסל עקרון
כלורידים	55	24/06/2019	19064511	שונס
נתרן	33.9	24/06/2019	19064511	שונס
כלורידים	44	24/06/2019	19064516	ברקת
נתרן	29.3	24/06/2019	19064516	ברקת
כלורידים	90	25/06/2019	19065113	תדיראן
סולפאט	30	25/06/2019	19065113	תדיראן
מנגן	< 0.005	25/06/2019	19065113	תדיראן
נחושת	< 0.005	25/06/2019	19065113	תדיראן
נתרן	48.3	25/06/2019	19065113	תדיראן
אבץ	0.35	25/06/2019	19065113	תדיראן
כלורידים	35	30/06/2019	19066673	נאות המושבה
מנגן	< 0.005	30/06/2019	19066673	נאות המושבה
נחושת	< 0.005	30/06/2019	19066673	נאות המושבה
נתרן	24.3	30/06/2019	19066673	נאות המושבה
אבץ	0.21	30/06/2019	19066673	נאות המושבה
כלורידים	35	30/06/2019	19066670	שופרסל נס ציונה
נתרן	24.8	30/06/2019	19066670	שופרסל נס ציונה
כלורידים	67	30/06/2019	19066664	נאפיס
נתרן	41.3	30/06/2019	19066664	נאפיס
כלורידים	47	30/06/2019	19066690	סברס
נתרן	29.3	30/06/2019	19066690	סברס

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תאור דוגמאות
כלורידים	118	30/06/2019	19066682	אמינולאב
מנגן	< 0.005	30/06/2019	19066682	אמינולאב
נחשת	0.028	30/06/2019	19066682	אמינולאב
נתרן	56.9	30/06/2019	19066682	אמינולאב
אבץ	0.1	30/06/2019	19066682	אמינולאב
כלורידים	40	30/06/2019	19066680	ויטראז
נתרן	26.3	30/06/2019	19066680	ויטראז