

03 אוקטובר 2019  
די תשרי תש"פ

אל:

○ משרד לאיכות הסביבה


**דו"ח תקלה בתחנת שאיבה קריית עקרון**

בתאריך: 27.9.19 שעת גלוי הדליפה: 20:00

תיאור מיקום הדליפה: נחל עקרון, תחנת שאיבה לביוב נ.צ: 31.859137, 34.809822  
היקף משוער של הדליפה: כ-3 שעות.

פרטים: בתאריך 27.9.19 בשעה 19:30 לערך התקבלה התראה על מפלס גבוה באחד מחיישני הביוב הנמצאים בעקרון 2000, רחוב המלך חסן, קריית עקרון. כונן התאגיד ניגש למקום וגילה כי ישנה גלישה של השפכים מהתחנה לנחל עקרון. לאחר בדיקה התברר כי מד גובה תקול שיבש את כניסת המשאבות לעבודה באופן אוטומטי. כונן התאגיד הפעיל המשאבות באופן ידני. קבלן האחזקה שהגיע למקום המשיך הטיפול בתחנה. בשעה 21:30 פסקה הגלישה לנחל. סיום הטיפול בתקלה היה בשעה 23:30 לערך. התחלה וסיום האירוע הועברו דווחים למוקד להגנת הסביבה. סיבת הדליפה: תקלת חשמל בחיישן גובה מפלס הביוב בתחנה. הפעולות שבוצעו: באופן מיידי בוצעה הפעלת משאבות ידנית, תיקון חיבור החשמל של מפלס הגובה. ריסוס הוואדי בתאריך 2.10.19. שאיבה הביוב הנותר בוואדי בתאריך 3.10.19. התקלה תוקנה בתאריך: 27.9.19 ע"י הקבלן: ג.ז ניסנית בע"מ

התקלה דווחה טלפונית בשעה: 19.30 מקבל ההודעה: שי לרר, אביתר ג'ובאני



מהנדס התאגיד: ניר שרעבי חתימה:

טופס מס' 02-215B

[www.mei-ziona.co.il](http://www.mei-ziona.co.il)  
כל השירותים בשיחת חינם  
1-800-800-987

**קריית עקרון**  
הרצל 44, קריית עקרון  
פקס: 08-6436439  
[infomk@mei-ziona.co.il](mailto:infomk@mei-ziona.co.il)

**מזכרת בתיה**  
שד' מנחם בגין 4, מזכרת בתיה, 7680400  
פקס: 08-6436439  
[infomk@mei-ziona.co.il](mailto:infomk@mei-ziona.co.il)

**נס ציונה - סניף ראשי**  
רח' האירוסים 53, נס ציונה, 7406602  
פקס: 08-9302828  
[info@mei-ziona.co.il](mailto:info@mei-ziona.co.il)