

רשימת עדכונים

שם	תאריך	סוג העדכון	מספר עדכון

קוטר הצנור והמגופים כמצוין במפרט, בכתב כמויות ובתוכניות

N	האביזרים	כמות
1	קטע צנור פלדה ציפוי פנים מלט ועטיפה חיצונית לפי המפרט	3"
2	קשת 90° כרתור - סקדיוול 40	1
3	זוית מעבר עם הברגה פנימית	2"x1"
4	מגוף אלכסוני	1"
5	פקק	1"
6	מעבר ז	2"x1"
7	מעבר קוטר קוני לריתור	3"x2"
8	ניפל מגולבן סקדיוול 40	2"
9	ניפל כפול	1"
10	ניפל מגולבן סקי 40	2"
11	הסתעפות טע חרושתי	

שרטט: אינה
בקר: ראדי
אישר:

מס' סטנדרט: nz-356

תיאור גליון:
הכנה לחיבור בסולום עם זקף 3" והכנות 3"X1"

שם קובץ: NZ-356.dwg

תאריך:	מהדורה אחרונה:
01.08.2018	00

קב"מ:	תאריך מהדורה:	לביצוע:
--	01.08.18	█

סירקין-בוכנר-קורנברג
 מהנדסים יעוצים בע"מ
 רח' אימבר 14 ת.ד. 7562
 פתח תקווה 49170
 טל: 03-9239003 פקס: 03-9239004
 office@sbk-eng.co.il



